
江戸崎地方衛生土木組合新リサイクルセンター
整備・運営事業に係る
対面的対話議事録

令和8年9月18日

江戸崎地方衛生土木組合

No.	書類名	頁	項目1	項目2	項目3	項目4	項目5	項目6	項目7	項目名	質問の内容	回 答
1	入札説明書	10	第3章	5						運営事業者	SPCの設立から運営開始までの間、SPCの住所登録として組合住所を一時的にお借りすることは可能でしょうか。運営開始後は開設した事務所所在地に変更予定です。	不可とします。
2	要求水準書	5	第1章	第2節	8	4)	(3)			雨水	整備範囲の雨水排水の取り扱い点をご教示下さい。 接続位置が工事範囲外でも事業者にて実施する認識でよいでしょうか。	入札参加者に対して、資料を提供します。 接続位置が工事範囲外でも事業者にて実施してください。
3	要求水準書	5	第1章	第2節	8	4)	(3)			雨水	「添付資料8 外構埋設配管図」に記載されている、計量棟からのU字溝は整備範囲に含まれております。現状の利用若しくは遣り替えは提案に含めるとの認識で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
4	要求水準書	6	第2章	第1節	1	3)	(1)			施設規模	施設規模について、不燃ごみ処理設備：4.2t/5hの条件ですが、金属類とビン・ガラス類を同一ラインで処理する場合、両ごみを個別に処理、例えば金属類を3hで1.5t、ビン・ガラス類を2hで2.7t処理して、5hで4.2t処理する理解でよいでしょうか。 その場合例えば供給コンベヤに必要な能力は、金属ごみ1.5t/3h、ビン・ガラス類2.7t/2hでいづれか大きいほうの理解でよいでしょうか。 また、併せてですが、選別精度の観点から、金属ごみとビン・ガラス類ごみは混ぜて処理することはないとの理解でよいでしょうか。	処理能力の考え方はお見込みのとおりです。 処理方法について、金属類とビン・ガラス類は選別精度や資源化の観点から、混合処理は適さないと考えています。
5	要求水準書	10	第2章	第1節	2	5)				搬入形態	蛍光灯は、単体で袋に入れられて搬入されるという認識でよろしいでしょうか。	蛍光灯はビン・ガラス類としてまとめて搬入される収集体制のため、ビン・ガラス類から選別する必要があります。
6	要求水準書	10	第2章	第1節	2	5)				搬入形態	剪定枝の破砕は現在ストックヤードで行われている認識ですが、本施設で処理や保管を行う必要はあるでしょうか。	可燃性粗大ごみ単独の直接搬入であればストックヤードに誘導しますが、混載の場合は本施設での受入が基本となります。多量に枝木の持込みがある場合の具体的な運用については受注者と協議を行います。
7	要求水準書	10	第2章	第1節	2	5)				搬入形態	プラスチック、紙容器など本施設の処理対象外の品目を含む混載ごみを積んだ搬入車も、本施設での荷下ろし対象という認識でよろしいでしょうか。	混載の場合は本施設での受入を行います。
8	要求水準書	10	第2章	第1節	2	6)				ごみ搬入日及び搬入時間	新聞紙・雑誌類・ダンボールの収集日である水曜日は新施設に収集車による搬入がないという認識で良いでしょうか。	お見込みの通りです。現時点で収集日の変更予定はありません。

No.	書類名	頁	項目1	項目2	項目3	項目4	項目5	項目6	項目7	項目名	質問の内容	回 答
9	要求水準書	11	第2章	第1節	2	7)				搬出車両	表2-6搬入・搬出車輛の条件にて、想定搬出車輛に脱着コンテナ車の記載がありますが、運用の方法について以下の理解でよろしいでしょうか。 “脱着コンテナは本施設内の決められた場所に、あらかじめ置いておきます。貯留ヤードに搬出物が一定量溜まった後、重機などで、脱着コンテナに積み込み搬出する。” ご教示願います。	脱着コンテナは、ご提案の方法で使用いただくことで問題ありません。 搬出車両に応じた貯留方法を検討してください。
10	要求水準書	11	第2章	第1節	2	7)				搬出車両	脱着コンテナを屋外に保管する運用は可能でしょうか。その際は、雨避け対策は必要でしょうか。	屋外に保管することは問題ありませんが、安全対策及び必要な養生等は行ってください。
11	要求水準書	11	第2章	第1節	2	7)				搬出車両	金属類等の残渣を保管するコンテナはどこに置いているのでしょうか。	現在は資源化施設付近の屋外にコンテナを置いて保管しています。
12	要求水準書	11	第2章	第1節	2	7)				搬出車両	鉄屑・家電の搬出車両について、「10tHIAB車・10t脱着コンテナ車」との記載がありますが、既設は屋外ヤードであることに対し、新施設では屋内ヤードとされているため、運用上10t脱着コンテナ車を推奨いたします。 その為、搬出業者選定の際には10t脱着コンテナ車を指定させていただいてもよろしいでしょうか。	搬出を行う業者により搬出車両が異なるため、どちらでも対応できる設備としてください。
13	要求水準書	11	第2章	第1節	2	7)				搬出車両	家電の貯留・搬出方法を教えてください。	現在は粗大ごみ置き場に保管しており、HIAB車で掴み入れもしくは脱着コンテナへ積み込んで搬出しています。
14	要求水準書	11	第2章	第1節	2	7)				搬出車両	家電と小型家電を分けていますが、異なる事業者処理委託するという認識で良いでしょうか。	お見込みのとおりです。
15	要求水準書	12	第2章	第1節	2	8)				搬入車両台数	直接搬入車両200～400台/日というのは土曜日の車両数目安という認識で良いでしょうか。また、その他搬入車が多い曜日をご教示ください。	現状、土曜日は約260台/日程度で、その場合は敷地外まで渋滞の車列が続く可能性があり、年末には300台超となることもあります。 土曜日午前中や月曜日午前中も搬入車両が集中します。
16	要求水準書	13	第2章	第1節	2	11)				主要設備方式	リチウムイオン電池の取扱いを教えてください。	リチウムイオン電池は小型家電として収集し、内蔵されたリチウムイオン電池含む電池を取り出しています。取り外された状態で排出されたリチウムイオン電池は、通常の乾電池と併せて処理を委託しています。なお、リチウムイオン電池の取り外しが困難な場合は取り外さずに小型家電として搬出しています。 現状では、リチウムイオン電池のみを選別する予定はありません。
17	要求水準書	13	第2章	第1節	2	11)				主要設備方式	金属類のせとものは、ビン・ガラス類の残渣と残渣として混ざった状態で保管しても問題ないでしょうか。	お見込みのとおりです。

No.	書類名	頁	項目1	項目2	項目3	項目4	項目5	項目6	項目7	項目名	質問の内容	回 答
18	要求水準書	35	第2章	第3節	1	6)	①			火災対策	防火水槽について、資料5 全体配置図を見ると既存敷地内に防火水槽が見当たりません。既存敷地内には防火水槽は無いものとし、既存建物の消火用水源は敷地北側にある調整池の水源を使用するものとしているのでしょうか。	組合敷地内に防火水槽はありません。焼却施設の消火用水源は、給水配管から焼却施設内の消火水槽へ接続しています。
19	要求水準書	38	第2章	第3節	2	1)	(2)	⑤	(ア)	プラットフォーム出入口扉	台風時等にも安定して開閉が可能であり、かつ歪み、故障を生じないものとするのとありますが、シャッターの提案は可能でしょうか。	提案を可とします。
20	要求水準書	38	第2章	第3節	2	1)	(2)	⑤	(カ)	プラットフォーム出入口扉	扉の腐食対策としてアルミ製出入口扉の提案は可能でしょうか。	提案を可とします。
21	要求水準書	38	第2章	第3節	2	1)	(3)			直接搬入荷下ろしヤード	「粗大ごみは粗大ごみ置き場へ移送」とありますが、この粗大ごみ置き場は新リサイクルセンター建設予定地の南東にあるスペースという認識で良いでしょうか。また、その粗大ごみ置き場に向かう通路は新リサイクルセンター建設後も利用するという認識で良いでしょうか。	いずれもお見込みのとおりです。
22	要求水準書	38	第2章	第3節	2	1)	(3)			直接搬入荷下ろしヤード	直接搬入荷下ろしヤードで受け入れる粗大ごみは不燃性のみという認識で良いでしょうか。	不燃、可燃に関わらず、粗大ごみは直接搬入荷下ろしヤードで受け入れます。安全確保のため、直接搬入車両は原則として、粗大ごみ置き場へ立入らない運用としてください。
23	要求水準書	38	第2章	第3節	2	2)	(1)	⑤	(サ)	受入貯留ヤード	各受入貯留ヤードに防鳥対策の記載がありますが、設置場所は屋外の直接搬入荷下ろしヤードとし、屋内の受入貯留ヤードには不要と考えてよろしいでしょうか。また、対策方法は超音波や防鳥ネットを想定しておりますがよろしいでしょうか。	要求水準書のとおりとします。対策方法は提案を基に協議により決定します。
24	要求水準書	41	第2章	第3節	2	3)		③	(ウ)	薬液噴霧装置	操作方式 遠隔手動（タイマ停止）について、薬液噴霧装置は、可搬式の仕様となっていますが、遠隔手動とはどのようなイメージでしょうか。	可搬式のため、現場手動としてください。型式の指定はありません。
25	要求水準書	49	第2章	第3節	3	14)				家電貯留ヤード	家電貯留ヤードはどのくらいの広さを見込む必要があるでしょうか。	要求水準書に記載の有効貯留容量に従って、ご提案ください。
26	要求水準書	65	第2章	第3節	7	6)	(3)	④	(エ)	特記事項	「停止スイッチはワロック付き」ONでロック、回して解除で宜しいですか？	停止スイッチのオフ状態をロックできるものとしてください。詳細は受注者との協議により決定します。
27	要求水準書	74	第2章	第4節		1)	(1)			工事範囲	工事範囲に植栽工事がありませんが、メンテナンス性を考慮し、緑地帯の優先度は低いという認識でよろしいでしょうか。	植栽工事は想定していませんが、提案を妨げるものではありません。

No.	書類名	頁	項目1	項目2	項目3	項目4	項目5	項目6	項目7	項目名	質問の内容	回 答
28	要求水準書 添付資料1									KBM	「調査位置図」の解像度からKBMが読み取れません。KBM位置及びT.P標高をご教示ください。 また、焼却施設建設時の地質調査データがあれば、提供いただけないでしょうか。	入札参加者に対して、資料を提供します。
29	要求水準書 添付資料5									土壤汚染調査 未実施範囲	既設U字溝も範囲内となりますが、整備工事に伴い既設U字溝の撤去及び既設アスファルトの撤去は土地の形質変更にあたるかご教示下さい。 土地の形質変更は土壤汚染調査を実施することで認めていただけるのでしょうか。	撤去工事は土地の形質変更に該当します。 土壤汚染調査及び土地の形質変更については、関係機関との協議の上、計画することとしてください。
30	入札説明書 等に関する 質問回答 (第1回)	4/17								要求水準に対する質問回答 No. 15	質問回答No. 15 にて「スプレー缶等の選別、ガス抜き作業等は事業者の業務範囲です。」と回答いただいておりますが、金属類中のガス抜きが必要な缶類の割合をご教示いただけますでしょうか。	ガス抜きが必要な缶類の割合は把握していませんが、参考として、現在ガス抜きを行っている缶の量を示します。 ガス抜きが必要な缶類は、1日の収集で約47Lのコンテナ10個分となります。
31	入札説明書 等に関する 質問回答 (第1回)	4/17								要求水準に対する質問回答 No. 22	混載された燃やすごみを受け入れるようになっていますが、受入方法は事業者による提案として理解してよろしいでしょうか。	直接搬入車両の荷下ろしが1箇所です。完結するものであれば、受入方法は事業者の提案によるものとします。ただし、安全には十分留意してください。
32	入札説明書 等に関する 質問回答 (第1回)	4/17								要求水準に対する質問回答 No. 22	混載された燃やすごみの一日当たりの持ち込み量についてご教示願います。その他のごみ種についても一日当たりの持ち込み量をご教示願います。	混載された燃やすごみの持ち込み量は把握していませんが、参考として、屋外のストックヤードからごみ焼却施設への搬送量を示します。 約8m ³ の脱着コンテナ車で、平均すると約2.4台/日、約1.37t/日、約0.6t/台の搬送量となります。
33	入札説明書 等に関する 質問回答 (第1回)	5/17								要求水準に対する質問回答 No. 28	質問回答No. 28にて「ビン・ガラス類の残渣と、金属類の残渣（せとの）の混合物を場外搬出」と回答いただいておりますが、これらの残渣に金属物が混入しても問題無いでしょうか。	残渣は資源化を行うため、金属類は混入しないようにしてください。
34	入札説明書 等に関する 質問回答 (第1回)	8/17								要求水準に対する質問回答 No. 69	電源ケーブルの外構埋設管路について、既設予備管の使用可否は受注者との協議により決定することですが、使用不可となる場合の具体的な要因をご教示ください。	予備配管の使用を可とします。